



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 434-20-73, Факс: (831) 433-57-45
E-mail: volok@gosnadzor.ru, http://www.volok.gosnadzor.ru

**ПРОТОКОЛ № 925
об административном правонарушении**

« 11 » августа 2016г.

дата составления протокола

Нижегородская обл., г. Выкса,

ул. Ульянова, зд. 3

место составления протокола

Старший государственный инспектор Арзамасского территориального отдела Сухарев Ю.А.
должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол
составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) на объекте: электроустановки МБУ ДО «Дом творчества»,
наименование цеха, площадки, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения
расположенном по адресу: 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Ульянова, зд. 3,
(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)
принадлежащем (находящимся в эксплуатации) Муниципального бюджета учреждения
дополнительного образования «Дом творчества» (МБУ ДО «Дом творчества»)
наименование юридического лица
выявлены нарушения, обнаруженные (совершенные) «11» августа 2016г. в «11» часов «00» минут в области: энергетической безопасности, а именно:

11.08.2016 в 11 ч. 00 мин. в ходе выездной плановой проверки, проводимой согласно распоряжению зам. руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора Ускова С.А. № пр-2060/16 от 25.07.2016г. в отношении МБУ ДО «Дом творчества» по адресу: 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Ульянова, зд. № 3, выявлены нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. приказом №6 от 13.01.03 Минэнерго России, зарег. Минюстом России № 4145 от 22.01.03.; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭУ), утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарег. Минюстом России № 30593 от 12.12.13., допущенные и.о. директора МБУ ДО «Дом творчества» Егрушовой Л.Н. в части:

1. При обследовании используемых при осуществлении деятельности МБУ ДО «Дом творчества» территорий, зданий, сооружений, помещений, оборудования, технических устройств с целью оценки соответствия требованиям энергосбережения и энергетической эффективности, при проверке наличия узлов учета электрической энергии в МБУ ДО «Дом творчества», и необходимости при этом, быть допущенным в электропомещения и электроустановки, в которой смонтированы узлы учета электрической энергии, установлено, что штат МБУ ДО «Дом творчества» не укомплектован обученным и аттестованным электротехническим персоналом (в МБУ ДО «Дом творчества» указанный персонал отсутствует), в сопровождении которого, не обслуживающие электроустановки – лицо, проводившее проверку и сопровождающий его при проверке, и.о. директора МБУ ДО «Дом творчества» Егрушова Л.Н. могли быть допущены в электропомещения к узлам учета эл. энергии. (нарушены п. 3.5. ПОТ ЭУ и п. 1.7.6. ПТЭЭП).

В соответствии с п. 1.3. ПОТ ЭУ, электроустановки – машины аппараты, линии и вспомогательное оборудование (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенные для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии. Таким образом, электрощитовая и узел учета электрической энергии являются электроустановками.

В соответствии с п. 3.5. ПОТ ЭУ, работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в электроустановки в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III – в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

В соответствии с п. 3.4. ПОТ ЭУ, единоличный осмотр электроустановки имеет право выполнять работник из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III, обслуживающий данную электроустановку в рабочее время или находящийся на дежурстве, либо работник из числа административного персонала (руководители и специалисты, на которых возложены обязанности

по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках, имеющий группу IV – для электроустановок напряжением до 1000 В. Право единоличного осмотра предоставляется на основании организационно-распорядительного документа организации.

В соответствии с п. 1.7.6. ПТЭЭП руководитель Потребителя несет персональную ответственность за создание безопасных условий труда для работников электрохозяйства, укомплектование штата обученным и аттестованным электротехническим персоналом, организационно-техническую работу по предотвращению случаев поражения персонала Потребителя электрическим током;

2. Здание ул. Ульянова, зд. № 3. Вводно-распределительный пункт. Отсутствуют надписи, указывающие диспетчерское наименование. (нарушены п.п. 1.7.6., 2.2.20. ПТЭЭП);
3. Здание ул. Ульянова, зд. № 3. Вводно-распределительный пункт. Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений. (нарушены п.п. 1.7.6., 2.2.20. ПТЭЭП);
4. Здание ул. Ульянова, зд. № 3. Вводно-распределительный пункт. Отсутствует знак безопасности. (нарушены п.п. 1.2.6., 2.2.20. ПТЭЭП);
5. Здание ул. Ульянова, зд. № 3. Вводно-распределительный пункт. Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки. (нарушены п.п. 1.7.6., 2.2.20. ПТЭЭП);
6. Помещение ул. Вавилина д. 11, пом. 64. Вводно-учетный щит. Отсутствуют надписи, указывающие диспетчерское наименование. (нарушены п.п. 1.7.6., 2.2.20. ПТЭЭП);
7. Помещение ул. Вавилина д. 11, пом. 64. Вводно-учетный щит. Отсутствует знак безопасности. (нарушены п.п. 1.7.6., 2.2.20. ПТЭЭП),

событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов (если несколько - излагаются последовательно, с указанием статьи, пункта после каждого нарушения

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс).

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (гражданине, должностном лице):

(нужное подчеркнуть)

Фамилия Егрушова Имя Лариса Отчество Николаевна

Место работы, должность МБУ ДО «Дом творчества», и.о. директора
для индивидуальных предпринимателей – № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации

Дата рождения 24.08.1975г., место рождения г. Выкса Горьковской обл.
число, месяц, год

Документ, удостоверяющий личность паспорт 22 01 737418, выдан Выксунским ГОВД
Нижегородской области 15.08.2001.
название, серия, номер, кем и когда выдан

Адрес места жительства (регистрации) Нижегородская обл., г. Выкса, м-н Гоголя, д. 14 а, кв. 54

Семейное положение, кол-во иждивенцев разведена, два иждивенца Ежемесячный доход 11 500 руб.

Ранее к административной ответственности не привлекалась
не привлекался, привлекался, когда

Русским языком владеет
владеет, не владеет

Указанные сведения подтверждаю Егрушова Л.Н. 11.08.2016.
подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дата

Положения ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны

Егрушова Л.Н. 11.08.2016.
подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или его представителя, дата

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, фамилия, инициалы, наименование должности руководителя, телефон

Полное наименование: _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

ИНН: _____

Фамилия, инициалы, наименование должности руководителя: _____

Телефон: _____

Ранее к административной ответственности _____ не привлекался; привлекался, когда _____

Протокол составлен в присутствии защитника (адвоката), представителя _____
(нужное подчеркнуть) фамилия, инициалы, место работы, должность

_____ для представителя – реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя (доверенности, приказа, решения общего собрания акционеров и т. д.); данные ордера (для адвоката)

которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса _____
подпись, фамилия, инициалы, дата

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются):
(нужное подчеркнуть)

1. нет _____
ФИО, адрес места жительства

Документ, удостоверяющий личность _____
название, серия, номер, кем и когда выдан

2. нет _____
для юр. лица – полное наименование юр. лица, юр. и факт. адрес, телефон, фамилия, имя, отчество, наименование должности руководителя,

которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.2; 25.6 Кодекса _____
подпись, фамилия, инициалы, дата

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
(физического лица, законного, уполномоченного представителя юридического лица)

С правовой точки зрения соглашусь, расписываюсь в жалобе в районный суд в связи с отсутствием в мое отсутствие

_____ Егрушова Л.Н. 11.08.2016.
подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Замечания по протоколу нет _____

_____ Егрушова Л.Н. 11.08.2016.
подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя

Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

Старший государственный инспектор _____
Арзамасского территориального отдела _____
должности, фамилия, инициалы, подпись должностного лица, фамилия, инициалы, подпись физического лица

Сухарев Ю.А. _____ 11.08.2016
составившего протокол, дата Егрушова Л.Н. _____ 11.08.2016
законного (уполномоченного) представителя юридического лица, дата

Протокол подписать отказался _____
делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; отказ заверяется подписью лица, составившего протокол

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):

1. нет _____ фамилия, инициалы, подпись, дата
2. нет _____ фамилия, инициалы, подпись, дата

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Распоряжение зам. руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора Ускова С.А. № пр-2060/16 от 25.08.2016г. о проведении внеплановой проверки МБУ ДО «Дом творчества» (копия на пяти листах);
2. Устав МБУ ДО «Дом творчества», утв. Постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 29.05.2015г. стр. 1, 2, 9, 15 (копия на четырех листах);
3. Распоряжение администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 30.06.2016. № 518-р (копия на одном листе);
4. Приказ МБУ ДО «Дом творчества» от 05.07.2016. №162 (копия на одном листе),
(распоряжение на проведение мероприятия по контролю, акт проверки, приказ о назначении на должность лица, привлекаемого к административной ответственности, доверенность на право представлять интересы юридического лица и др.)

Копию протокола об административном правонарушении получил


подпись,

Егрушова Л.Н.
фамилия, инициалы

«11» августа 2016 г.